

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表 I (浄水)

水道名	採水予定地点	全項目 (52項目) 実施回数	月例項目 (9項目) 実施回数	消毒副生成物 (12項目) 実施回数	新規設定項目 (PFAS) 実施回数	その他の項目		水質管理設定項目		PFASの検査実績	備考
						項目名	実施回数	項目名	実施回数		
湯梨浜町上水道	(No.1)ろ過機処理後					鉄、マンガン	12				
	(No.2)ろ過機処理後					鉄、マンガン	12				
	(No.3)ろ過機処理後					鉄、マンガン	12				
	はわい長瀬 新川公園		12								2026.4～検査回数 変更
	宇野中継ポンプ場	1	11	3	3					令和6年度実施	
	南谷 ハワイ夢広場		12								2026.4～検査回数 変更

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表Ⅱ(原水)

水道名	水源名	水源の種類 ※①	浄水処理方法 ※②	消毒方法 ※③	浄水処理前 採水の可否	採水予定地点	全項目 (39項目) 実施回数	全項目 (40項目) 実施回数	汚染指標 菌 実施回数	その他の項目		PFASの検査実績	備考
										項目名	実施回数		
湯梨浜町上水道	第1水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第1水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
	第2水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第2水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
	第4水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第4水源地							
	第5水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第5水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
	第6水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第6水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
	第7水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第7水源地							
	第8水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第8水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
	第9水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第9水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
	第10水源地	深層地下水	急速ろ過	次亜塩素酸圧入	可	第10水源地	1		大腸菌12、 芽胞菌12				
		(No.1)ろ過機処理前							1		鉄、 マンガン	11	

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表Ⅱ(原水)

水道名	水源名	水源の種類 ※①	浄水処理方法 ※②	消毒方法 ※③	浄水処理前 採水の可否	採水予定地点	全項目 (39項目) 実施回数	全項目 (40項目) 実施回数	汚染指標菌 実施回数	水質管理設定項目等		PFASの検査実績	備考
										項目名	実施回数		
湯梨浜町上水道	第1水源地	表流水	緩速ろ過	次亜塩素酸点滴	可	第1水源地							
	高辻水源地	伏流水	消毒のみ	塩電解	不可	高辻水源地		1	芽胞菌×12				
	第3水源地	湧水	消毒のみ	塩電解	可	第3水源地		1	芽胞菌×12、 大腸菌×12				
	第5水源地	伏流水	消毒のみ	塩電解	不可	第5水源地		1	芽胞菌×12				

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表 I (浄水)

水道名	採水予定地点	全項目 (52項目) 実施回数	月例項目 (9項目) 実施回数	消毒副生成物 (12項目) 実施回数	新規設定項目 (PFAS) 実施回数	その他の項目		水質管理設定項目		PFASの検査実績	備考
						項目名	実施回数	項目名	実施回数		
小浜簡易水道	民家	1	11	3		硬度 蒸発残留物	3 3			令和6年度実施	硬度、蒸発残留物:過去3年50%超過
泊簡易水道	園公民館	1	11	3		蒸発残留物	3			令和6年度実施	蒸発残留物:過去3年50%超過
原簡易水道	原集会所	1	11	3		鉄 硬度 蒸発残留物	3 3 3			令和6年度実施	鉄、硬度、蒸発残留物:過去3年50%超過
宇谷簡易水道	宇谷集会所	1	11	3		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	3			令和6年度実施	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素:過去3年20%超過
筒地飲料水供給施設	筒地公園	1	11	3						令和6年度実施	

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表Ⅱ(原水)

水道名	水源名	水源の種類 ※①	浄水処理方法 ※②	消毒方法 ※③	浄水処理前 採水の可否	採水予定地点	全項目 (39項目) 実施回数	全項目 (40項目) 実施回数	汚染指標菌 実施回数	水質管理設定項目等		PFASの検査実績	備考
										項目名	実施回数		
小浜簡易水道	小浜水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	小浜水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
泊簡易水道	石脇第1水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	石脇第1水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
	石脇第2水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	石脇第2水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
	石脇第3水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	石脇第3水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
原簡易水道	原第1水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	原第1水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
	原第2水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	原第2水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
宇谷簡易水道	宇谷水源地	浅層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	宇谷水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				
筒地飲料水供給施設	筒地水源地	深層地下水	消毒のみ	次亜塩素酸圧入	可	筒地水源地		1	芽胞菌12、 大腸菌12				

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表 I (浄水)

水道名	採水予定地点	全項目 (52項目) 実施回数	月例項目 (9項目) 実施回数	消毒副生成物 (12項目) 実施回数	新規設定項目 (PFAS) 実施回数	その他の項目		水質管理設定項目		PFASの検査実績
						項目名	実施回数	項目名	実施回数	
浜簡易水道	民家	1	11	3	3	窒素	3			令和7年度実施

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表 I (浄水)

水道名	採水予定地点	全項目 (52項目) 実施回数	月例項目 (9項目) 実施回数	消毒副生成物 (12項目) 実施回数	新規設定項目 (PFAS) 実施回数	その他の項目		水質管理設定項目		PFASの検査実績
						項目名	実施回数	項目名	実施回数	
白石簡易水道	白石公民館	1	11	3						令和7年度実施

別表2

令和8年度 水道水質検査実施施設一覧表 I (浄水)

水道名	採水予定地点	全項目 (52項目) 実施回数	月例項目 (9項目) 実施回数	消毒副生成物 (12項目) 実施回数	新規設定項目 (PFAS) 実施回数	その他の項目		水質管理設定項目		PFASの検査実績
						項目名	実施回数	項目名	実施回数	
羽衣石簡易水道	羽衣石交流センター	1	11	3						令和7年度実施