

PFOS・PFOAの検査結果（浄水検査）

水道事業名	採水日	採水場所	検査結果	暫定目標値
浜地区簡易水道	令和8年2月19日	浜地内	12ng/L	50ng/L以下
白石地区簡易水道	令和7年6月2日	白石地内	5ng/L未満	50ng/L以下
羽衣石地区簡易水道	令和7年6月2日	羽衣石地内	5ng/L未満	50ng/L以下