

令和7年6月3日

各位

湯梨浜町役場 建設水道課長
(公 印 省 略)

入札に係る質問に対する回答について

令和7年5月28日公告の「新町川雨水ポンプ場建設工事（機械設備）」について、質問のありました事項について下記のとおり回答します。

質問事項	回答
Q1. 積算資料本工事費内訳書の単価適用年月をご教示ください。	A. 令和7年4月
Q2. 積算資料のうち、第2号明細書輸送費について、積算内容をご教示ください。	A. 公開の積算資料に第2号明細書のページが抜けていました。データを更新しましたのでホームページをご確認ください。
Q3. 積算参考資料の第3号計算書で計算されている仮設水道量料金は、「基本料金＋使用料」と「使用料のみ」のどちらか。	A. 使用料のみの計上です。
Q4. 施工実績について、自治体発注公共工事の下請け施工の実績でもよいか。	A. 施工実績については、それを証明するものがあれば元請け、下請けは問いません。ただし、施工実績の場合は、施工した排水ポンプの仕様のわかる資料も併せて提出ください。
Q5. 質問回答書 No. 1-Q4 同等品以上の判断基準について、「排水ポンプの口径、吐出量のいずれか」と回答があるが、対象機器は横軸水中ポンプの口径φ900、吐出量85.2 m ³ /min以上と考えてよいか。	A. 本工事で導入を計画している最大口径の横軸水中ポンプφ1200 mm、吐出量168 m ³ /min以上とします。
Q6. 最低制限価格の設定対象の有無について	A. 最低制限価格の設定はありません。